

# CERTYFIKAT

## Zgodności z Europejską Dyrektywą

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: HEAT DECOR Sp. z o. o.  
ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków

Nazwa i adres producenta: HEAT DECOR Sp. z o. o.  
ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków

Miejsce produkcji: Chiny

Nazwa wyrobu: Termostat pokojowy HD-T02 o parametrach:  
AC 230V, 50/60 Hz, IP20, klasa ochrony II

### W/w wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywą Niskonapięciową 2014/35/UE

Ocenę zgodności z ww. Dyrektywą przeprowadzono na podstawie:

- wyników badań w zakresie normy zharmonizowanej: PN-EN 60730-1:2016-10 (IDT EN 60730-1:2016), PN-EN 60730-2-9:2011 (IDT EN 60730-2-9:2010) wg Sprawozdania z badań nr B/2020/190/2 z dnia 13.08.2020 r. wykonanych przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 57/2023 z dnia 30.05.2023 r.

**Prawo do stosowania Certyfikatu** dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

Numer certyfikatu: 105/2023/Z


Data wydania certyfikatu: 17.08.2023 r.  
Certyfikat ważny do: 16.08.2028 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

  
dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

  
mgr inż. Edward Makiela

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"  
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice,  
tel: 32 2569 257, tel/fax: 0048 32 2569 305,  
e-mail: biuro@zetom.eu